

# ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.

W TCZEWIE

Uzgodnienie nr 148/08/2012 z dnia 20.08.2012 r.

Uzgodniono: Pr. Olszowa Prekompost Czatkowy  
11. Tczewie - kanał sanitarny

Uzgodnia niniejszy projekt techniczny w zakresie podłączenia instalacji wod.-kan. z siecią miejską na warunkiem uwzględnienia w nim naniesionych poprawek oraz zastosowania się do wyszczególnionych uwag.

1. W zakresie lokalizacji projektowanego uzbrojenia projekt niniejszy należy dodatkowo uzgodnić z Zespołem Uzgodnienia Dokumentacji w Tczewie, ul. Łazienna 14.
2. Rozpoczęcie robót zgłosić 5 dni wcześniej do ZWiK Tczew.
3. Przy wykonywaniu robót napotkane uzbrojenie podziemne w zakresie sieci wod.-kan. należy wykazywać jako czynne i zgłosić niezwłocznie do właściciela lub użytkownika tych urządzeń.
4. W przypadku uszkodzenia przewodów wod.-kan. podczas wykonywania robót ziemnych koszty napraw i poniesionych przez ZWiK Tczew strat pokryje wykonawca.
5. Urządzenia wod.-kan. naniesiono kolorem niebieskim i brązowym.
6. Należy zachować normatywne odległości od urządzeń wod.-kan.
7. Miejsca kolizji z urządzeniami wod.-kan. zgłosić do odbioru do ZWiK Tczew przed zasypaniem wykopów.
8. Po wprowadzeniu przyłącza wodociągowego do budynku wodomierz umocować uchwyłami do ściany.
9. Jeżeli kratki lub przybory sanitarne są zlokalizowane poniżej rzędnej góry najbliższej ścieżki należy zamontować urządzenie przeciwwzalewowe zgodnie z Prawem budowlanym.
10. Urządzenie przeciwwzalewowe pozostaje w eksploatacji Odbiorcy.
11. Uzgodnienie niniejsze ważne jest dwa lata tj. do dnia 20.08.2014 r.

11. Uzgodnione.

Z-ca Dyrektora  
d/s Technicznych  
ZWiK Sp. z o.o. Tczew

*Piotr Jereczek*