



Zwód poziomy sztuczny z DFe/Zn $\varnothing 8mm$
prowadzony na wspornikach zwodów rozmieszczonych
co 1,0÷1,5m;

Miejsce wyprowadzenia przewodu odprowadzającego
na poziom dachu;

Połączenie skręcane

Projektowaną instalację odgromową należy
należy połączyć z istniejącą instalacją odgromową garażu.

<div><div><div></div></div><div><div>MIM•ARCHITEKCI</div><div>AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA</div></div><div><div>ul. Armii Krajowej 66e</div><div>83-110 Tczew</div><div>tel. +48 509 374 384</div><div>mimarchitekci@gmail.com</div></div></div>			
INWESTOR:	ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. UL. CZĄTKOWSKA 8 83-110 TCZEŃ		
INWESTYCAJA:	ROZBUDOWA BUDYNKU GARAŻU DZ. NR 4/27, JEDN. EW. 221401_1, TCZEŃ		
PROJEKTANT:	mgr inż. Radosław Brynkiewicz	upr. do projektowania bez ograniczeń w specjalności sieci i instalacje elektryczne nr POM/0004/PWOE/06	
SPRAWDZILI:	inż. Mariusz Trzeciak	upr. do projektowania bez ograniczeń w specjalności sieci i instalacje elektryczne nr 89/Gd01	
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA		SKALA: 1:100 DATA: 2019.10
RYSUJEK:	Instalacja odgromowa - rzut dachu		E3