


Uziom fundamentowy z bednaraki PFe/Zn 25x4mm
układany w chudym betonie

●
wyprowadzenie uziomu do złącza kontrolnego

⊕
lokalna szyna wyrównawcza

⊕
Złącze kontrolne instalacji odgromowej instalowane
w obudowie

Do złącza doprowadzić przewód odprowadzający
i wyprowadzenie z uziomu fundamentowego;
Złącze wykonać jako rozłączne

<div><div><div><div>MIM-ARCHITEKCI</div><div>AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA</div></div></div><div><div>ul. Armii Krajowej 66e</div><div>83-110 Tczew</div><div>tel. +48 509 374 384</div><div>mimarchitekci@gmail.com</div></div></div>			
INWESTOR:	ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. UL. CZĄTKOWSKA 8 83-110 TCZEW		
INWESTYCJA:	ROZBUDOWA BUDYNKU GARAŻU DZ. NR 4/27, JEDN. EW. 221401_1, TCZEW		
PROJEKTANT:	mjr inż. Radosław Brodyniewicz	upr. do projektowania bez ograniczeń w specjalności sieci i instalacje elektryczne nr POM/0004/PWCE/06	
SPRAWDZIL:	inż. Mariusz Trzeciak	upr. do projektowania bez ograniczeń w specjalności sieci i instalacje elektryczne nr 89/Gd/01	
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA		SKALA: 1:100 DATA: 2019.10
RYSUJEK:	Instalacja odgromowa - uziom fundamentowy		E4