



140 / 2019-05-29

25-K
[Signature]

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku
ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk
tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 5235/BR/OTI/2019 z dnia: 2019-05-24

Zadanie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączem.

Opracowanie: Projekt trasy

Miejscowość: Tczew (gm. m. Tczew)

Adres: ul. Bałdowska dz. nr 13/2, 13/5, 18 obr. 14

Projektant: Adam Papaj, upr. nr: 1529/EL/90

Inwestor: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Czatkowskiego 8 83-110 Tczew

Opracowanie jw. UZGADNIA SIĘ.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.


5235/BR/OTI/2019

Warunki uzgodnienia:

1. Rozpoczęcie robót należy zgłosić pisemnie w siedzibie właściwej dla terenu inwestycji Gazowni, nie później niż 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczęcia.
2. W przypadku natrafienia na niezainwentaryzowaną sieć gazową należy wstrzymać prace i niezwłocznie powiadomić właściwą, dla terenu inwestycji, Gazownię.
3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowiązani są usunąć własnym kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w związku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialność z tytułu szkody wynikowej poniesionej przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe tel. nr 992.
4. Uzgodnienie jest ważne przez okres 24 miesięcy od daty jego wydania.
5. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia, wymagają ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy, Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym/Gazownia.
6. Za aktualność mapy do celów projektowych i jej zgodność z stanem rzeczywistym terenu odpowiada projektant.
7. W pobliżu istniejącej sieci gazowej roboty ziemne wykonywać ręcznie.
8. Całość robót wykonać kosztem i staraniem Inwestora/Wykonawcy.
9. Przy układaniu obcego uzbrojenia należy zachować wszystkie wymagane odległości od istniejącej/projektowanej sieci gazowej.
10. W strefie kontrolowanej, nie należy wznosić obiektów budowlanych, urządzać stałych składów i magazynów oraz podejmować działań mogących spowodować uszkodzenia gazociągu podczas jego użytkowania. Wszelkie prace w strefie kontrolowanej mogą być prowadzone tylko po wcześniejszym uzgodnieniu sposobu ich wykonania z właściwą Gazownią.

KIEROWNIK

Pieczętka i podpis: Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień



Kamil Barnaś

Osoba do kontaktu: Aneta Połęga (aneta.polega@psgaz.pl)

Otrzymują:

1. Projektant
2. a/a

5235/BR/OTI/2019

Jednostka ewidencyjna: TCzew M - 221401.1
Dokręb: 0014

Projekt obiektu liniowego - sieć kanalizacji sanitarniej

SKALA 1:500

Dłekt: Tczew, obr. 14, dz. 18.
 Nr ark. mapy 6.214.27.08.4.3/ 13.2.1.
 Układ wsp. płaskich: 2000 strefa 6 (18)
 Poziom odniesienia: Kronsztadt 86
 ID:6640.114.2019, ks.rob. 19/2019
 Mapa powstała w wyniku aktualizacji poz.
 Nie wyklicza się istnienia w terenie innych
 urządzeń podziemnych, które nie zostały
 Nie badano dokładności położenia punkt
 Uwaga:
 Dla działek objętych zakresem nie prze
 badania ksiąg wieczystych pod kątem w
 obciążen stuletnościami gruntowymi.
 Mapa aktualna na dzień: 05.02.2019 r.

Mapa powstała w wyniku aktualizacji pozyskanego pliku kcd programu Turbo Map v 9.0. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie zostały zgłoszone do inwentaryzacji. Nie badano dokładności położenia punktów granicznych.

Uwaga:
Dla działek objętych zakresem nie przeprowadzono badania ksiąg wieczystych pod kątem występowania ewentualnych obciążeń służebnościami gruntowymi.

Mapa aktualna na dzień: 05.02.2019 r.

Dla dziełek objętych zakresem nie przeprowadzono badania ksiąg wieczystych pod kątem występowania ewentualnych obciążeń służebnościami gruntowymi.

Mapa aktualna na dzień: 05.02.2019 r.

