

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.  
W TCZEWIE

Uzgodnienie nr 43/05/2019 z dnia 21.05.2019  
Uzgodniono P.T. budowy kan. sew. Etap VI d  
ul. Bardoduckiej w Tczewie.

Uzgadnia niniejszy projekt techniczny w zakresie podłączenia instalacji wod.-kan. z siecią miejską, pod warunkiem uwzględnienia w nim naniesionych poprawek oraz zastosowania się do wyszczególnionych uwag.

1. W zakresie lokalizacji projektowanego uzbrojenia projekt niniejszy należy dodatkowo uzgodnić z Zespołem Uzgodnienia Dokumentacji w Tczewie.
2. Rozpoczęcie robót zgłosić 5 dni wcześniej do ZWI i K Tczew.
3. Przy wykonywaniu robót napotkane uzbrojenie podziemne w zakresie sieci wod.-kan. należy traktować jako czynne i zgłosić niezwłocznie do Zarządu lub użytkownika tych urządzeń.
4. W przypadku uszkodzenia przewodów wod.-kan. podczas wykonywania robót ziemnych koszty napraw i poniesionych przez ZWI i K Tczew strat należy wykonywać.
5. Urządzenia wod.-kan. naniesiono kolorem niebieskim i przerywanym.
6. Należy zachować normalywnie odległości od urządzeń wod.-kan.
7. Miejsca kolizji z urządzeniami wod.-kan. zgłosić do odbioru do ZWI i K Tczew przed zasypaniem wykopów.
8. Po wprowadzeniu przyłącza wodociągowego do budynku wodomierz umocować uchwytem do ściany.
9. Jeżeli kratki lub przybory sanitarne są zlokalizowane poniżej rzędnej góry najbliższej studni należy zamontować urządzenie przeciwwzależowe zgodnie z Prawem budowlanym.

Urządzenie przeciwwzależowe pozostaje w eksploatacji Odbiorcy. 21.05.2021  
\*10. Uzgodnienie niniejsze ważne jest dwa lata tj. do dnia .....

11. Dalszy tok postępowania u/g  
załączonych karty informacyjnej.

M. Tomaszewski

PREZES  
Zarządu ZMK Sp. z o.o. w Tczewie  
2.4.1  
Marcjusz Fornalik