



TT - / *WOM* / 20 / 2019r

Tczew, dnia 15.03.2019 r

Nazwisko, imię wnioskodawcy	HYDRO – TERM Biuro Projektowo - Inwestycyjne
Adres zamieszkania:	Ul. Aleja Wojska Polskiego m 90A/b 82 – 200 Malbork

WARUNKI TECHNICZNE

budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Bałdowskiej w Tczewie z odejściami do granicy działek – Etap VI .

1. Sieć kanalizacji sanitarnej:

- | | |
|------------------------|--|
| 1.1. Miejsce włączenia | Do istniejącej kanalizacji sanitarnej \varnothing 400 PP biegnącej w ul. Bałdowskiej o rzędnej góra/dół 22,82/18,21 „. |
| 1.2. Materiał | <ul style="list-style-type: none">- rury kielichowe PCV łączone na uszczelki gumowe, średnicę określi projektant,- przy granicy działki wybudować studnię rewizyjną,- w przypadku zmiany kierunku studzienka rewizyjna betonowa lub tworzywa sztucznego, |
| 1.3. Minimalny spadek | <ul style="list-style-type: none">- normatywny w zależności od średnicy rurociągu, |

- 1.4. Podłączenie kratek przyborów sanitarnych na rzędnej powyżej rzędnej góry najbliższej studzienki, w przeciwnym przypadku należy zamontować urządzenie przeciwwzalewowe,

2. Warunki wykonania

- 2.1. Dokumentację projektową sieci i przyłączy uzgodnić w Dziale Technicznym ZWiK oraz Zespołem Uzgodnień Dokumentacji Projektowej.
2.2. Wszystkie prace związane z wykonaniem sieci wykonują osoby uprawnione na koszt wnioskodawcy.
2.3. Termin rozpoczęcia robót zgłosić do ZWiK z tygodniowym wyprzedzeniem.

3. Odbiór sieci:

- 3.1. Wykonane przyłącze kanalizacji sanitarnej przed zasypaniem należy zgłosić do ZWiK w celu dokonania odbioru i spisania protokołu odbioru technicznego w wykopie otwartym.
3.2. Do działu Technicznego ZWiK dostarczyć następujące dokumenty wymagane do spisania protokołu odbioru końcowego:
- protokół odbioru technicznego w wykopie otwartym,
- inwentaryzację geodezyjną,

Wskazane wykonanie P.T. Odprowadzenia ścieków sanitarnych grawitacyjnie. Projektowaną sieć kanalizacyjną wykonać do granicy miasta w kierunku miejscowości Baldowo , należy przewidzieć możliwość grawitacyjnego zrzutu ścieków z Baldowa. Lokalizację przyłączy kanalizacji sanitarnej uzgodnić z właścicielami działek.

Jakość ścieków wprowadzanych do sieci kanalizacji sanitarnej powinna odpowiadać wymaganiom określonym w rozp. Ministra Środowiska z dnia 24.lipca.2006 roku (Dz.U. Nr 137 z 2006 r poz. 984), oraz Ustawie z dnia 27.04.2001r Prawo Ochrony Środowiska [Dz.U.Nr 62 poz. 627] z późniejszymi zmianami. W przypadku przekroczenia w w/w rozporządzeniu parametrów ścieki należy podczyścić.

Szczegóły techniczne ustali projektant na etapie opracowywania dokumentacji.

Niniejsze warunki ważne są dwa lata tj. do dnia 15.03.2021r

K/o
TT – a/a

Marian Armatowski

Z-ca Dyrektora
d/s technicznych
ZWiK Sp. z o.o. Tczew
Artur Malecki