

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.
W TCZEWIE

Uzgodnienie nr 72/10/2015 z dnia 15.10.2015

Uzgodniono

z P. T. Średnia, ul. Trajnoska 11, Tczewie

Uzgadnia niniejszy projekt techniczny w zakresie podłączenia instalacji wod.-kan. z siecią miejską pod warunkiem uwzględnienia w nim naniesionych poprawek oraz zastosowania się do wyszczególnionych uwag.

1. W zakresie lokalizacji projektowanego uzbrojenia projekt niniejszy należy dodatkowo uzgodnić z Zespołem Uzgodnienia Dokumentacji w Tczewie, ul. Łazienna 14
2. Rozpoczęcie robót zgłosić 5 dni wcześniej do ZW i K Tczew.
3. Przy wykonywaniu robót napotkane uzbrojenie podziemne w zakresie sieci wod.-kan. należy traktować jako czynne i zgłosić niezwłocznie do właściciela lub użytkownika tych urządzeń.
4. W przypadku uszkodzenia przewodów wod.-kan. podczas wykonywania robót ziemnych koszty napraw i poniesionych przez ZW i K Tczew strat pokryje wykonawca.
5. Urządzenia wod.-kan. naniesiono kolorem niebieskim i brązowym.
6. Należy zachować normatywne odległości od urządzeń wod.-kan.
7. Miejsca kolizji z urządzeniami wod.-kan. zgłosić do odbioru do ZW i K Tczew przed zasypaniem wykopów.
8. Po wprowadzeniu przyłącza wodociągowego do budynku wodomierz umocować uchwyłami do ściany.
9. Jeżeli kratki lub przybory sanitarne są zlokalizowane poniżej rzędnej góry najbliższej studni należy zamontować urządzenie przeciwwziewowe zgodnie z Prawem budowlanym.
10. Urządzenie przeciwwziewowe powinno być w eksploatacji Odbiorcy.

M. Dalszy tok postępowania
4/9 zabiegów jest zakończony sukces-
nie.

M. Anna Borska

ZW i K Sp. z o.o. w Tczewie
Kierownik sieci wod.-kan.

Roman Szulc