

Tczew, dnia 24.09.2020r.

Nr sprawy NI / 054 / 2020

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ZAMÓWIENIA

Dotyczy: przetargu z dnia 17.09.2020r. na ~~dostawę~~ / usługę / roboty budowlane \*

**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Saperów oraz w ul. Wojska Polskiego w Tczewie  
(etapy ES-1a i ES-2)**

(nazwa zadania / zamówienia publicznego)

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji zamówienia informujemy:

### Pytanie nr 1:

czy na etapie realizacji możliwe będzie wykonanie odcinka S2-Si3 metodą przewiertu modułów PP realizowaną przez firmę MIDO (<http://www.mido.net.pl/>)?

### Odpowiedź:

W projekcie podano parametry rur i przyjętą bezwykopową technologię montażu – wiercenia grawitacyjnego.

Należy zastosować rury posiadające Deklarację właściwości użytkowych, dopuszczającą do stosowania w technologii bezwykopowej.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Pozostałe warunki pozostają bez zmian.

Do wiadomości:  
wszyscy uczestnicy

*Patrycja Gniewkowska*